

Bình Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Số: 159/TB-TTYT

THÔNG BÁO

Về việc xin báo giá mua sắm lắp đặt Hệ thống ô xy y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi – cơ sở 1 (Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn).

Kính gửi: Quý Công ty cung cấp lắp đặt hệ thống ô xy y tế.

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-SYT, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung kinh phí để mua sắm hệ thống ô xy y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 năm 2021;

Nay Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi - cơ sở 1 (Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn) có nhu cầu mua sắm trang bị một hệ thống ô xy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 1) như sau:

TT	Mô tả hàng hóa và dịch vụ	Qui cách	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I. CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ					
1	Bồn chứa lỏng oxy	- Kiểu loại: Đứng 5m ³ - Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau. - Xuất xứ: nhập khẩu (có xuất xứ rõ ràng)	Cái	1	
2	Dàn hóa hơi	- Công suất: 100m ³ /h - Áp suất thiết kế: ≥ 40Bar - Nhiệt độ làm việc: -196 ⁰ C ÷ + 50 ⁰ C - Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau - Xuất xứ: nhập khẩu (có xuất xứ rõ ràng)	Cái	1	
3	Máy nén khí	- Kiểu trục vít - Tích hợp bình chứa, máy sấy và bộ lọc thô và bộ lọc tinh - Mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau - Xuất xứ: nhập khẩu (có xuất xứ rõ ràng)	Cái	1	
4	Bộ điều áp	- Áp suất đầu vào tối đa: 37 bar - 42 bar - Áp suất đầu ra tối đa: 0 đến 31bar - Mới 100%, sản xuất từ năm 2020	Cái	2	

TT	Mô tả hàng hóa và dịch vụ	Qui cách	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		trở về sau - Xuất xứ: nhập khẩu (có xuất xứ rõ ràng)			
5	Van chặn cửa bồn	- Chất liệu: inox 304 - Kết nối: Ren - Vận hành: Tay gạt - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	5	
6	Van an toàn	Qui cách: 5-15kg/cm ² - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	3	
7	Áp kế	- Phạm vi đo: 0 - 15kg/cm ² - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	2	
8	Ống inox Ø21	Qui cách: 3m/ống - Có xuất xứ rõ ràng	m	20	
9	T inox Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	2	
10	Co inox Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	4	
11	Rắc co Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	4	
12	Rắc co Ø27	Ø27 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	5	
13	Nitơ làm sạch, thử kín hệ thống	Qui cách: 6m ³ /Bình - Có xuất xứ rõ ràng	Bình	10	
14	Khẩu oxy	- Áp lực làm việc: 5Bar - Lưu lượng: 40l/phút - Đường kính: 8mm - Xuất xứ: Nhập khẩu	Cái	42	
15	Khẩu khí Air	Tiêu chuẩn quốc tế - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	42	
16	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy	- Lưu lượng đo: 0-15 lít/phút - Bình làm ấm, dung tích 200ml, làm bằng nhựa Polycarbonate, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 121 độ C - Bao gồm đầu cắm nhanh chuẩn DIN đi kèm - Xuất xứ: nhập khẩu (có xuất xứ rõ ràng)	Cái	42	
17	Ống đồng Ø21	Ø21 x 1.2mm - Có xuất xứ rõ ràng	m	100	
18	Cút 90 Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	10	
19	Nối T đồng Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	5	
20	Nối thẳng đồng Ø21	Ø21 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	35	
21	T giảm Ø21 xuống Ø12	Ø21 xuống Ø12 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	30	

TT	Mô tả hàng hóa và dịch vụ	Qui cách	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
22	Ống đồng Ø12	Ø12 x0.8mm - Có xuất xứ rõ ràng	m	130	
23	Nối T đồng Ø12	Ø12 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	45	
24	Cút giảm Ø12 xuống Ø10	Ø12 xuống Ø10 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	85	
25	Que hàn bạc	- Có xuất xứ rõ ràng	Cây	100	
26	Hộp nhựa 30x50	Qui cách (30x50) - Có xuất xứ rõ ràng	m	230	
27	Cút 90 đồng Ø12	Ø12 - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	100	
28	Van chặn khẩu oxy	Đạt chuẩn - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	42	
29	Van chặn khẩu khí nén	Đạt chuẩn - Có xuất xứ rõ ràng	Cái	42	
II. CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT					
1	Chi phí lắp đặt toàn bộ hệ thống		Toàn bộ	1	
2	Vận chuyển bồn		Lượt	1	
3	Xe cẩu lắp đặt bồn		Xe	1	
4	Kiểm định toàn bộ hệ thống		Lượt	1	
III CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH					
1	Lắp đặt chân đế và khung đặt bồn Oxy		Toàn bộ	1	

- Đề nghị quý Công ty có khả năng cung cấp lắp đặt Hệ thống ô xy y tế, chào giá hàng hóa đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng chuyên giao công nghệ, bảo hành và các chi phí khác có liên quan tại nơi sử dụng.

- Đề nghị các nhà thầu quan tâm, thì đến tại nơi lắp đặt hệ thống ô xy y tế (Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi - cơ sở 1) để khảo sát và cho báo giá, nhằm đảm bảo hiệu quả hơn.

- Hiệu lực báo giá có giá trị đến ngày 30/3/2022.

- Báo giá gửi về: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn trước 10 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2021.

- Địa chỉ: Số 86 Võ Thị Độ, TDP 4, thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255.3851989

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu KHN, VT



Võ Hùng Viên